

■韓国：古里原発1号機に続き3、4号機が一時停止

韓国水力原子力発電会社（KHNP）は2011年4月19日、電気系統のトラブルにより古里原子力発電所3、4号機（各95万kW）が午後1時43分に一時停止したと発表した。原子炉の安全性には問題ないとしている。古里原発では13日に1号機（58.7万kW）で電気系統の事故が起きたため、3号機の電気設備を点検していたところ作業員がに誤って高圧電線に触れたため外部電源スイッチが切れ、3号機と4号機が一時停止した。3、4号機へは1つの母線で電力が供給されているため、電源系統で問題が発生すると両発電機への電力供給が断たれることになる。なお、停止後、外部電源から電力供給が開始されたため、午後3時15分に稼働を再開した。